

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
№ 1**

Волховский муниципальный район  
Ленинградской области

«01» ноября 2016г.

Наименование муниципального образования

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад № 5 «Аистёнок» комбинированного вида».
- 1.2. Адрес объекта: 187400, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, Волховский пр., дом 55 а.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2402,5 кв. м.
  - часть здания    этажей (или на - этаже),    кв. м.
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9705,0 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 1993г., дата последнего капитального ремонта:
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: капитального –нет, текущего – 2017 г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад № 5 «Аистёнок» комбинированного вида» г. Волхов.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 187400, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, Волховский пр., дом 55 а.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1. Вид деятельности: Образовательная деятельность.
- 2.2. Объем услуг в установленных расчетных показателях для основного вида деятельности объекта (количество посетителей в день, вместимость и др.) 180 детей в день, вместимость – 232 детей .
- 2.3. Дополнительная информация \_\_\_\_\_

**3. Состояние доступности объекта**

(приложение к настоящему акту – анкета обследования объекта социальной инфраструктуры)

**4. Выводы:**

**4.1. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (г, у), ДЧ - И (к,о) ВНД(с)		
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (г, у),		

		ВНД (к,о,с)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (г, у), ВНД (к,о,с)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (с,о,к), ДП –И(у,г)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (г,у), ВНД (о,к,с)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (г), ДУ-И ( о,у,к,с)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ-И (о,г,у,к,с)		

\*\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

#### 4.2. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

объект признан доступным для инвалидов с нарушениями слуха, с умственными нарушениями, недоступным для инвалидов с нарушениями зрения, для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках, с патологией опорно-двигательного аппарата.. Для обеспечения доступности и комфортного пребывания на объекте инвалидов, а также всех остальных МГН, необходимо выполнить следующие мероприятия -

##### **Территория, прилегающая к зданию (участок):**

Установка визуальной информации, тактильных обозначений

##### **Вход (входы) в здание:**

двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 сек., установить кнопку вызова,

##### **Путь (пути) движения внутри здания:**

установка тактильных табличек, нанесение цветовой и тактильной маркировки,

##### **Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):**

Организовать ситуационную помощь МГН на объекте в виде сопровождения персоналом: закрепить ответственных сотрудников с внесением соответствующих функций

##### **Санитарно-гигиенические помещения:**

Установка опорных поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений.

##### **Система информации на объекте:**

на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы,

### 5. Управленческое решение (проект)

#### 5.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий)
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (текущий)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт (текущий)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт (текущий)

5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (текущий)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт (текущий)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8.	Все зоны и участки	Ремонт (текущий)

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

5.2. Период проведения работ: 2017-2019г. г.

в рамках исполнения Акт обследования № 1 от 01.11.2016г.

(указывается наименование документа: программы, плана)

5.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (г, у, с), ДУ-И (к, о).

#### 6. Особые отметки

#### ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Анкета обследования объекта социальной инфраструктуры на 22 л.
2. Результаты фото-фиксации на объекте на    л.
3. поэтажные планы, на    л.
4. Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель  
рабочей группы \_\_\_\_\_

Заведующий Мигда М.В.  
(Должность, Ф.И.О.)

Члены рабочей группы: Зам.заведующего по АХЧ Салинова И.П.  
(Должность, ФИО) (Подпись)

Зам. заведующего по УВР Маркешина Ю.А.  
(Должность, ФИО) (Подпись)

Мл. воспитатель Петрова Н.И.  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:  
представители общественных  
организаций инвалидов

Председатель Волховской районной организации ВОИ ЛОСОВОЙ Ховренкова Р.П.  
(Подпись)

